ROZWINIĘCIE INSTALACJI OCZYSZCZLNI ŚCIEKÓW - typ IX



LEGENDA :

OCZ – oczyszczalnia jednozbiornikowa w technologii SBR w nasypie ziemnym
St – studzienka kontrolna ø315mm
Ps – przepompownia ścieku surowego ø0,8m
Rs – studzienka rozprężna ø315mm
SR – studzienka rozdzielcza ø400mm
DR – drenaż rozsączający w nasypie ziemnym
PCVø160,110 – kanał grawitacyjny PCV ø160, ø110mm
PEø50 – kanał ciśnieniowy PE80 ø50mm
RE1 – szafka sterownicza z dmuchawą dla oczyszczalni
RE2 – szafka elektryczna przyłączeniowa

UWAGI: *Wszelkie prawa do niniejszego opracowania są zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie osobom trzecim projektu lub jego części bez zgody autorów jest zabronione.*
Wykonawcy i podwykonawcy zobowiązani są do sprawdzenia projektu, a w szczególności wymiarów przed przystąpieniem do prac budowlanych. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
W przypadku niezgodności należy zwrócić się do projektanta.

Obiekt:	PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
Inwestor:	Gmina Rojewo Rojewo 8, 88–111 Rojewo
Jednostka projektowa:	EKO – KONSULTING Adam Zawadzki ul. Czerwonego Krzyża 30/31, 08–110 Siedlce
Tytuł rys.:	ROZWINIĘCIE INSTALACJI – TYP IX
Projektował:	mgr inż. Łukasz Skolimowski MAZ/0535/PWOS/10

Branża	Data	Skala	Faza	Nr rysunku
S	10.2017	–	SCHEMAT	Rys.1.9