

LEGENDA:

- kanał sanitarny Ø160,110mm PVC, 40mm PEHD
- Po - przepompownia ścieku oczyszczonego DN800mm
- ST - studzienka kontrolna DN315mm
- OCZ.A - oczyszczalnia typ A RLM 1-4 2,25x1,25m Q=0,6 m3/d
- SCH - studnia chłonna
- YKY-żo 3x2,5mm2 l=34,5m - kabel zasilający eNn YKY 3x2,5mm2
- UW - ujęcie wody na cele gospodarcze lub pielęgnacji zieleni

Obiekt:	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ROJEWO
Inwestor:	Gmina Rojewo Rojewo 8, 88-111 Rojewo
Jednostka projektowa:	EKO – KONSULTING Adam Zawadzki ul. Czerwonego Krzyża 30/31, 08-110 Siedlce
Tytuł rys.:	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Lokalizacja:	dz. nr: 175/1 m. Osiek Wielki
Opracował: tech bud. Adam Zawadzki	
Projektował: mgr inż. Łukasz Skolimowski MAZ/0535/PWOS/10	

Branża	Data	Skala	Faza	Nr rysunku
S	10.2017	1:500	zgłoszenie	