

LEGENDA:

- kanał sanitarny Ø160,110mm PVC, 40mm PEHD
- SR – studzienka rozdzielcza DN400mm,
- Ps – przepompownia ścieku surowego DN800mm
- OCZ.A – oczyszczalnia typ A RLM 1-4 2,25x1,25m Q=0,6 m3/d
- YKY-żo 3x2,5mm2 l=32,0m – kabel zasilający eNn YKY 3x2,5mm2
- DRØ110PVC – drenaż rozsączający Ø110mm PVC
- nasyp ziemny
- Rs – studzienka rozprężna DN315mm

Obiekt:	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ROJEWO
Inwestor:	Gmina Rojewo Rojewo 8, 88–111 Rojewo
Jednostka projektowa:	EKO – KONSULTING Adam Zawadzki ul. Czerwonego Krzyża 30/31, 08–110 Siedlce
Tytuł rys.:	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Lokalizacja:	dz. nr: 158 m. Zawiszyn
Opracował: tech bud. Adam Zawadzki	
Projektował: mgr inż. Łukasz Skolimowski MAZ/0535/PWOS/10	

Branża	Data	Skala	Faza	Nr rysunku
S	10.2017	1:500	zgłoszenie	