


ROZWINIĘCIE INSTALACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - typ VIII



LEGENDA :

- OCZ - oczyszczalnia jednokomorowa w technologii SBR
- St - studzienka kontrolna $\varnothing 315\text{mm}$
- Po - przepompownia ścieku oczyszczonego $\varnothing 0,8\text{m}$
- SR - studzienka rozdzielcza $\varnothing 400\text{mm}$
- DR - drenaż rozsączający w nasypie ziemnym
- PCV $\varnothing 160, 110$ - kanał grawitacyjny PCV $\varnothing 160, \varnothing 110\text{mm}$
- PE $\varnothing 40$ - kanał ciśnieniowy PE $\varnothing 40\text{mm}$
- RE1 - szafka elektryczna z dmuchawą
- RE2 - szafka elektryczna przyłączeniowa

Obiekt:	PRZYMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW		
Inwestor:	Gmina Rojewo		
Jednostka projektowa:	Rojewo 8, 88-111 Rojewo		
	EKO - KONSULTING		
	Adam Zawadzki		
	ul. Czerwonego Krzyża 30/31, 08-110 Siedlce		
Tytuł rys.:	ROZWINIĘCIE INSTALACJI - TYP VIII		
Projektant:	mgr inż. Łukasz Skolimowski		
	MAZ/0535/PW05/10		
Branża	Data	Skłoda	Faza
S	10.2017	-	SCHEMAT
			Nr rysunku
			Rys.1.8

UWAGI: Wszelkie prawa do niniejszego opracowania są zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie osobom trzecim projektu lub jego części bez zgody autorów jest zabronione. Wykonawcy i podwykonawcy zobowiązani są do sprawdzenia projektu, a w szczególności wymiarów przed przystąpieniem do prac budowlanych. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu. W przypadku niezgodności należy zwrócić się do projektanta.