

Rojewo, 14.07.2020

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.2.2020. Nazwa zadania: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pyt.

Czy Zamawiający dopuszcza, aby oczyszczalnie o przepustowości od 0,9 m³/d do 1,5 m³/d były jednozbiornikowe zgodnie z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 ?.

Odp.

Zamawiający dopuszcza aby również oczyszczalnie o przepustowości od 0,9 m³/d do 1,5 m³/d były jednozbiornikowe, pod warunkiem że będą wyposażone w dwie komory czynne rozdzielone przegrodą.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Wójt Gminy Rojewo
Rafał Żurawski

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy