

Starosta Inowrocławski
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowrocław

Inowrocław, dn. 07.04.2020 r.

Znak sprawy: 6630.1.110.2020

ODPIS

PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dniach od 03.04.2020 r. do 16.04.2020 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725), zarządzenia nr 46/2016 Starosty Inowrocławskiego z dnia 19 września 2016 r. w sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zarządzenia nr 82/2017 Starosty Inowrocławskiego z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie powołania przewodniczącego narad koordynacyjnych, zarządzenia nr 5/2019 Starosty Inowrocławskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zarządzenia nr 6/2020 Starosty Inowrocławskiego z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zarządzenia nr 31/2020 Starosty Inowrocławskiego z dnia 6 lutego 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz §19 pkt 1 lit. f Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu podjętego uchwałą nr 73/2019 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, rozpatrzone wnioszek:

Przedmiot narady:	Lokalizacja kanału technologicznego
Lokalizacja:	Gmina: Rojewo, Obręb: Liszkowo, dz.: 271, 272, 286, Gmina: Rojewo , Obręb: Rojewo, dz.: 228, 239, 240, 241/2, Obręb: Topola, dz.: 7, 54/8
Wnioskodawca:	PRACOWNIA PROJEKTOWA "PROJBUD" JAROSŁAW MATUSZAK ul. Poznańska 36, 88-100 Inowrocław
Inwestor:	GMINA ROJEWO Rojewo 8, 88-111 Rojewo
Projektant:	JAROSŁAW MATUSZAK
Przewodniczący:	Katarzyna Magiera, młodszy referent, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Miejsce narady:	Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, aleja Ratuszowa 38, pok. 109 (parter)
Sposób przeprowadzenia narady:	częściowo stacjonarny, częściowo elektroniczny
Data wpływu:	24.03.2020 r.

PODSUMOWNIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
-----	---	---------------------	----------------------------

1	ENEA Operator Sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Inowrocław, ul. Szymborska 32, 88-104 Inowrocław elektroniczny	<p>Uzgodniono pozytywnie z uwagami</p> <p>1. W przypadku istnienia kolizji lub zbliżeń wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi ENEA OPERATOR Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Inowrocław o rozpoczęciu prac.</p> <p>2. Zastrzegamy sobie aby prace ziemne prowadzone w strefie ochronnej wynoszącej pięć metrów z każdej strony kabla wykonywane były ręcznie bez użycia sprzętu zmechanizowanego. Szczegółowy przebieg i usytuowanie urządzeń w terenie należy ustalić na podstawie przekopów kontrolnych.</p> <p>3. Przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urządzeń energetycznych należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem i osiadaniami ziemi. Skrzyżowania i zbliżenia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, kable w tych miejscach zabezpieczyć rurami dwudzielnymi lub w inny sposób uzgodniony z Sekcją Utrzymania, a przed zasypaniem zgłosić do odbioru.</p> <p>4. ENEA OPERATOR Sp. z o.o. informuje, że nie będzie ponosił kosztów przebudowy i poziomowania swoich urządzeń w przypadku zmiany rzędnych wysokości terenu w wyniku realizacji projektu.</p> <p>5. Po rozwiązaniu kolizji dokonać jej inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno-wysokościowej metodą bezpośrednią, którą w dniu odbioru technicznego należy przekazać do Rejonu Dystrybucji Inowrocław</p> <p>6. Przy projektowaniu należy zachować, obowiązujące w tym zakresie przepisy i normy, w stosunku do istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej.</p> <p>7. Zobowiązuje się inwestora budowanego obiektu i wykonawcę robót do prowadzenia prac wykluczających możliwość powstania awarii oraz:</p> <p>a) pokrycia kosztów ewentualnej awarii sieci elektroenergetycznej i niedostarczonej energii elektrycznej odbiorców mających jednostronne zasilanie;</p> <p>b) poniesienie kosztów związanych z ewentualnym określonym wstrzymaniem dostawy prądu dla odbiorców;</p> <p>c) udzielenia pomocy materialnej i sprzętowej dla szybkiego usunięcia awarii;</p> <p>d) powiadomienia odbiorców o przyczynach braku prądu.</p> <p>8. Niniejsze wytyczne do uzgodnienia są niezbędnym załącznikiem do projektu.</p> <p>9. Zastrzegamy możliwość wystąpienia w terenie urządzeń i kabli nie zinwentaryzowanych, wyłączonych z eksploatacji. Powyższy fakt należy niezwłocznie zgłosić do Sekcji Utrzymania w celu określenia trybu postępowania z tym uzbrojeniem.</p> <p>10. Powyższe wytyczne do uzgodnienia informują o istniejącym uzbrojeniu energetycznym podziemnym. Celem uzyskania warunków ewentualnej przebudowy dla usunięcia kolizji należy wystąpić z pismem do Rejonu Dystrybucji Inowrocław.</p> <p>Uzgodnienie ważne 3 lata</p>	<p>Alina Karska alina.karska@enea.pl Piotr Szymański piotr.szymanski@enea.pl</p>
2	Multimedia Polska z siedzibą w Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie	<p>Miłosz Kobusiński j.malcahn@multimedia.pl M.Kobusinski@multimedia.pl</p>
3	Netia S.A., ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa Dział utrzymania Infrastruktury Sieciowej Okręg Północ, ul. Arkońska 6/A4, 80-387 Gdańsk elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie	<p>Przemysław Pacuszka przemyslaw.pacuszka@netia.pl Krzysztof Osiecki krzysztof.osiecki@fiber.com.pl krzysztof.osiecki@netia.pl</p>
4	Orange Polska, Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze, ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz	Uczestnik nieobecny na naradzie	

5	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, Gazownia w Inowrocławiu, ul. ks. P. Wawrzyniaka 39, 88-100 Inowrocław elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie	Marzena Bartecka marzena.bartecka@psgaz.pl Anna Haczyńska anna.haczynska@gdansk.psgaz.pl robert.ratajczak@gdansk.psgaz.pl
6	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie	Tomasz Nakielski Jerzy Gliński Tomasz.Nakielski@psgaz.pl
7	Urząd Gminy Rojewo, Rojewo 8, 88-111 Rojewo	Uczestnik nieobecny na naradzie	
8	Inne zainteresowane podmioty	Uczestnik nieobecny na naradzie	
9	Przewodniczący Narad Koordynacyjnych stacjonarny	Uzgodniono pozytywnie	Anna Cyrklaf - Przewodniczący Narad Koordynacyjnych Katarzyna Magiera - Zastępca Przewodniczącego Narad Koordynacyjnych
	Wnioskodawca	Uczestnik nieobecny na naradzie	PRACOWNIA PROJEKTOWA "PROJBUD" JAROSŁAW MATUSZAK

Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Przewodnicząca narady koordynacyjnej






Z UP. JAROSTY
Katarzyna Magiera
PRZEWODNICZĄCEGO
NARAD KOORDYNACYJNYCH

Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725).

LEGENDA

-  Projektowany kanał technologiczny o przekroju 
-  Projektowany kanał technologiczny o przekroju 
-  Projektowana studnia SKR-2

STAROSTA INOWROCŁAWSKI

Dokumentacja nr: GN-1-6630/1.110.2020
 była przedmiotem narady koordynacyjnej prowadzonej
 w siedzibie Geodezji i Kartografii, Katastru i Gospodarki
 Nieruchomościami Starostwa Powiatowego
 w Inowrocławiu przy alei Ratuszowej 38
 dn.: 03.04 - 16.04.2020 w formie:
☐ zebranie zainteresowanych podmiotów
☐ za pomocą środków komunikacji elektronicznej
☒ mieszanej - częściowo stacjonarnie, częściowo
 elektronicznie
 Inowrocław, dn.: 16 KWI 2020



 Katarzyna Magiera
 PRZEWODNICZĄCA
 Zarząd Geodezji i Kartografii

Rysunek sporządzony na kopii mapy do celów projektowych
 opracowanej w technologii numerycznej
 na podstawie pierworysu mapy zasadniczej
 wykonanej w ramach robót geodezyjnych i przyjętej do zasobu.

Potwierdzam
 zgodność kopii mapy do celów projektowych z oryginałem
 zgodnie z §8 ust.1 rozporządzenia
 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
 z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie
 szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
 (Dz. U. z 2012r. poz. 462 z późn. zm.)

Projektant
 (Branża drogowa)

mgr inż. Jarosław Matuszak
 KUP/0128/POOD/08
 uprawnienia budowlane do projektowania
 bez ograniczeń w specjalności drogowej




 PRACOWNIA PROJEKTOWA

Pracownia Projektowa PROJBUD Jarosław Matuszak
 88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 38
 tel. 52 353 24 77 e-mail: biuro@projbud-inowroclaw.pl
 www.projbud-inowroclaw.pl
 NIP 556-145-87-72 REGON 091367072

Inwestycja

**Budowa drogi gminnej nr 150206 C
 Liszkowo-Topola**

Tytuł
 opracowania

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektant
 (Branża drogowa)

mgr inż. Jarosław Matuszak
 KUP/0128/POOD/08
 uprawnienia budowlane do projektowania
 bez ograniczeń w specjalności drogowej


Podpis:



Sprawdzający
 (Branża drogowa)

mgr inż. Andrzej Piasecki
 KUP/0117/PWOD/11
 uprawnienia budowlane do projektowania
 bez ograniczeń w specjalności drogowej

Podpis:



Faza:

**PROJEKT
 BUDOWLANO-WYKONAWCZY**

Data:

03.2020

Skala:

1:500

Nr rysunku:

2.1