

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.3.2020. Nazwa zadania: „**Budowa drogi gminnej Nr 150206 C Liszkowo - Topola**”.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pyt. 1

Wnosimy o zmniejszenie obwodu pni drzew jakie należy nasadzić na 8-12 cm. Sadzonki o obwodzie 14-16 cm są drzewami wieloletnimi, które ciężko jest przesadzić ze względu na niszczenie bryły korzeniowej i są jednocześnie dużo droższe, od proponowanego obwodu.

Odp. 1

Pozycja 8.1.1. Przedmiaru otrzymuje brzmienie: „Nasadzenia – drzewa o obwodzie pnia 10-12 cm na wys. 1 m”

Pyt. 2

Proszę o zmianę opisu pozycji kosztorysu 3.1.3, ponieważ zgodnie z przekrojem ta część ławy pod przepust należy wykonać z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr. 15 cm, a nie z mieszanki niezwiązanej.

Odp.2

Pozycja 3.1.3. Przedmiaru otrzymuje brzmienie: „Wykonanie ławy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 15 cm”

Pyt. 3

Kto odpowiada za zorganizowanie i opłacenie nadzoru archeologicznego?

Odp. 3

Do zorganizowania i opłacenia nadzoru archeologicznego zobowiązany jest Wykonawca.

Pyt. 4

Proszę o udostępnienie warunków budowy kanału technologicznego.

Odp. 4

Kanał technologiczny będzie po wybudowaniu własnością Gminy Rojewo – nie wymaga się warunków od gestorów sieci.

Pyt. 5

Ad przedmiar poz nr 7.1.1. Prosimy o wyjaśnienie czy w poz tej nie powinien być beton C 12/15 zgodnie z przekrojami poprzecznymi?

Odp. 5

Pozycja 7.1.1. Przedmiaru otrzymuje brzmienie: „Ustawienie oporników betonowych 12x25 z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C-12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm”

Pyt. 6

Ad przedmiar poz nr 8.1.1 Prosimy o podanie gatunku drzew do nasadzeń ze względu na różnice cenowe.

Odp.6

Zgodnie z wykazem w dokumentacji

Pyt. 7

Ad przedmiar poz nr 8.1.2 Prosimy o podanie gatunku krzewów do nasadzeń ze względu na różnice cenowe

Odp. 7

Zgodnie z wykazem w dokumentacji

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Wójt Gminy Rojewo  
Rafał Żurawski

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy