



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W INOWROCŁAWIU**

88-100 Inowrocław, Plac Klasztorny 1b

Centrala tel. 52-357-46-57

Sekretariat: 52-357-44-35

52-357-04-03

fax: 52-357-47-10


52-357-44-47

www.psse.inowroclaw.pl

e-mail: psse.inowroclaw@pis.gov.pl



(00)659007731719705575



Znak sprawy: N.HK-5210-117/20

Inowrocław, dnia 17 września 2020 r.

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie §21 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu

po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych, próbek wody pobranych w dniach 03 sierpnia 2020 r. i 25 sierpnia 2020 r. w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Rojewo z następujących punktów poboru:

- Wodociąg Rojewo, SUW Rojewo, studnia nr 3, kran na instalacji
- Wodociąg Rojewo, SUW Rojewo, studnia nr 4, kran na instalacji
- Wodociąg Rojewo, SUW Rojewo, studnia nr 5, kran na instalacji
- Wodociąg Rojewo, SUW Rojewo, kran nad zlewem na hali SUW
- Wodociąg Rojewo, sieć, świetlica w Liszkowie, kran nad zlewem w toalecie chłopców

przeprowadzonych przez:

- Labotest – Laboratorium Analiz Fizykochemicznych – Marek Kozicki, ul. Marii Skłodowskiej Curie 61-67, zawartych w sprawozdaniach z badań o numerach 1230/2020, 1231/2020, 1232/2020, 1233/2020, 1236/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r., nr 166/SP/2020 z dnia 03 września 2020 r.

- Oddział Laboratoryjny PSSE w Toruniu, ul. Kopernika 9, 87-100 Toruń, zawartych w sprawozdaniach z badań próbek nr 948/S/HK/2020, 949/S/HK/2020, 950/S/HK/2020, 951/S/HK/2020, 954/S/HK/2020 z dnia 06 sierpnia 2020 r., 1083/S/HK/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.,

STWIERDZA
przydatność wody do spożycia
z wodociągu Rojewo
administrowanego przez Urząd Gminy Rojewo
88-111 Rojewo

Uzasadnienie

Jakość wody (kody próbek: 2658/20 i 2661/20 – w badanym zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym) odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach nr 1A tab.1, 1C tab. 1 i tab.2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Woda surowa (studnia nr 5, kod próbki: 2657/20) pobrana dnia 03 sierpnia 2020 r. wykazała obecność bakterii grupy coli w ilości 4 jtk/100 ml. Próbką kontrolną pobrana dnia 25 sierpnia 2020r. nie potwierdziły zanieczyszczenia mikrobiologicznego.

Woda surowa (studnia nr 3, 4 i 5) wykazuje przekroczenia w zakresie wartości parametrów mętności, żelaza i manganu ale po uzdatnieniu osiąga jakość zgodną z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W/w ocena jakości wody do spożycia dotyczy wodociągu Rojewo, o wydajności rzeczywistej 742,9 m³/dobę i około 3901 osób zaopatrywanych w wodę. Woda uzdatniania jest metodami: cedzenia, filtrowania, odmanganiania, odżelaziania, dezynfekcją chemiczną i napowietrzaniem.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W INOWROCŁAWIU

ul. 1000-lecia Armii Krajowej 10, Inowrocław
ul. 1000-lecia Armii Krajowej 10, Inowrocław

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Rojewo, Rojewo 8, 88-111 Rojewo.

Do wiadomości:

1.A/a.