

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.4.2020. Nazwa zadania: Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Rojewie

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1. Na obecny budynek dachu Urzędu Gminy Rojewo zamontowany jest maszt. Proszę o wyjaśnienie, czy podczas ocieplania dachu linki utrzymujące maszt w pionie będzie trzeba przytwierdzić w nowych miejscach, czy pozostawiamy je bez zmian?

Odp. 1

Linki należy pozostawić bez zmian.

2. W dokumentacji przetargowej brak informacji o spadku % obecnego dachu. Czy obecny dach posiada jakiś spadek jeśli tak to jaki? Czy podczas ocieplania dachu styropapą, należy przyjąć konkretny stopień spadku dachu, jeśli tak to proszę o wskazanie?

Odp. 2

Obecny spadek dachu wynosi 3% (spad dwustronny), podczas ocieplania dachu należy zachować istniejący spadek dachu.

3. Na dachu zamontowana jest zewnętrzna jednostka klimatyzacji. Czy na czas remontu dachu zostanie ona ściągnięta przez firmę serwisującą Państwa urządzenia. Czy należy przyjąć do oferty ściągnięcie oraz ponowny montaż jednostki?

Odp.3

Na czas remontu dachu jednostka zewnętrzna klimatyzacji zostanie zdemontowana przez firmę serwisującą urządzenia.

4. Do budynku Urzędu w tylnej części wykonana jest dobudówka. Proszę o określenie czy dach dobudówki również należy przyjąć do ocieplenia styropapą?

Odp. 5

Nie

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Wójt Gminy Rojewo
Rafał Żurowski

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy