

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.5.2020.
Nazwa zadania: Budowa boiska sportowego w Rojewicach

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pyt. 1

Czy Zamawiający podtrzymuje konieczność ułożenia obrzeży wokół płyty boiska? Nie powinno się ich montować. Są to elementy mogące stanowić zagrożenie życia i zdrowia przy upadku piłkarza a nie pełnią żadnej istotnej funkcji z punktu widzenia użytkowania boiska.

Odp. 1

Zamawiający rezygnuje z ułożenia obrzeży wokół płyty boiska, zmodyfikowany przedmiar robót w załączeniu.

Pyt. 2

Czy Zamawiający podtrzymuje budowę warstwy urodzajnej składającej się z dwóch części tj. części darniowej o gr. 3 cm i części dolnej 15 cm grubości mieszanki ziemi urodzajnej z dodatkami?

Na boiskach zakładanych z siewu nasion stosuje się jednolitą warstwę urodzajną o grubości 15 cm. Stosowanie rozdzielonej warstwy urodzajnej jest niewskazane, gdyż nie zapewnia ona właściwego użytkowania boiska i rozwoju murawy. Ponadto warstwa górna stanowiąca mieszankę torfu i ziemi w stosunku 1:1 pogorszy walory użytkowe boiska.

Odp. 2

Dopuszczalne jest wykonanie jednolitej warstwy urodzajnej o grubości 15 cm.

Pyt. 3

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania do warstwy odsączającej pospółki lub piasku sianego lub płukanego zamiast żwiru 4-16mm?

Żwir o takiej granulacji nie jest wskazany na warstwę odsączającą, gdyż nie da się zagęścić, a duże przestrzenie między grubymi ziarnami będą stwarzały możliwość "wplywania" drobniejszych cząstek warstwy urodzajnej, a tym samym zamulanie warstwy drenażowej i deformowanie się powierzchni boiska. Ponadto kamienna mieszanka 4-16 mm nie jest to dobre środowisko dla rozwoju korzeni.

Odp. 3

Do wykonania warstwy osączającej dopuszcza się zastosowania pospółki, nie dopuszcza się stosowania piasku sianego lub płukanego.

Pyt. 4

Proszę o jednoznaczne potwierdzenie, że zakres robót obejmuje siew trawy i zlecony zakres robót kończy się dla wykonawcy po wykonaniu siewu trawy.

Odp. 4

Siew trawy jako zakres robót jednoznacznie wynika z opisu w projekcie budowlanym.

Pyt. 5

Proszę o jednoznaczne potwierdzenie, że sporządzanie mieszanki dla uzyskania warstwy urodzajnej ma na celu uzyskanie właściwej przepuszczalności wodnej warstwy urodzajnej i właściwej zawartości substancji organicznej w tej warstwie, a proporcje mieszania składników podane w projekcie mają charakter orientacyjny i powinno się tak dobrać składniki, aby uzyskać właściwe i zalecane na boiska wskaźniki przepuszczalności wodnej warstwy urodzajnej i właściwej zawartości substancji organicznych.

Odp. 5

Do uzyskania warstwy urodzajnej w celu uzyskania właściwej przepuszczalności wodnej warstwy urodzajnej i właściwej zawartości substancji organicznej w tej warstwie, proporcje mieszania składników należy tak dobrać, aby uzyskać właściwe i zalecane na boiska wskaźniki przepuszczalności wodnej warstwy urodzajnej i właściwej zawartości substancji organicznych.

Pyt. 6

Czy Zamawiający udostępni wyłonionemu wykonawcy dziennik budowy na to zadanie? Jeśli nie to proszę o wykreślenie z umowy elementów typowych dla robót na pozwolenie na budowę jak np. dziennik budowy, kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi, operat geodezyjny powykonawczy itp?

Odp. 6

Tak, dziennik budowy będzie udostępniony.

Pyt. 7

Proszę o zmianę zapisanej w umowie daty odbioru robót określonej jako data dokonania odbioru robót na datę zgłoszenia zakończenia robót przez wykonawcę. Przy obecnym zapisie w umowie zadanie jest niewykonalne w terminie, gdyż składanie ofert jest przewidziane na 16 listopada, a więc podpisanie umowy przypadnie na ok. 1 grudnia. Jeśli za datę zakończenia robót Zamawiający pozostawi dzień dokonania odbioru robót, a na zwołanie odbioru pozostawi sobie 7 dni to wykonawca musiałby zgłosić roboty do odbioru bezpośrednio po podpisaniu umowy i przejściu placu robót. To jest niewykonalne.

Odp. 7

Zmieniono zapisy w § 6 ust. 8 Wzoru umowy. Treść zmodyfikowanego wzoru umowy w załączeniu.

Pyt. 8

Czy Zamawiający zmieni zapis o karze umownej za opóźnienie wykonania zadania z obecnie ustalonej w umowie kary w wysokości 2 % wartości umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zadania na 0,01%? Przy tak krótkim terminie wykonania robót i zapisie obecnym o dacie zakończenia robót w momencie podpisania protokołu odbioru to kara jest niewspółmiernie restrykcyjna.

Odp. 8

Tak, kary umowne zostają zmienione z 2% na 0,5 %, zmodyfikowana treść umowy w załączeniu.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Rafał Żurowski
Wójt Gminy Rojewo

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy