

Strzelno, dnia 19.01.2023 r.

**ZAMAWIAJACY:**

**Gmina Rojewo**  
Rojewo 8  
88-111 Rojewo

Dotyczy sprawy: RB.III.271.02.2023

W odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo - Żelechlin - Liszkowo (II ETAP).” przedstawiamy następujące wyjaśnienia:

**PYTANIA:**

1. Proszę o określenie do PFU zakładanych ilości do montażu:

- tłoczni ścieków
- przepompowni przydomowych

2. Czy Zamawiający posiada Projekt Wykonawczy (nieaktualny) do załączonego Projektu budowlanego (niekatulanego)?

Jeśli tak prosimy o udostępnienie. PW pozwoliłby na korzystniejszą wycenę dla Zamawiającego oraz rozwiałby wiele wątpliwości na tym etapie realizacji.

**ODPOWIEDZI:**

**Ad. 1**

Zamawiający informuje, że niezbędną, precyzyjną liczbę tłoczni ścieków oraz przepompowni przydomowych określi projektant na etapie przygotowania dokumentacji projektowej.

Pewien ogląd co do orientacyjnej liczby tłoczni i przepompowni daje załączony do Programu Funkcjonalno – Użytkowego Projekt Budowlany pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie pięciu miejscowości gminy Rojewo z podziałem na dwa zadania" autorstwa inż. Krystyny Stawskiej, inż. Grzegorza Chrapkowskiego, mgr. inż. Michała Baumgarta, opracowany 10 grudnia 2015 r.

Nie mniej jednak wymienione wyżej opracowanie ma w postępowaniu rolę pomocniczą i tak jak Zamawiający zaznaczył powyżej, rolę Wykonawcy (Projektanta) jest zaprojektowanie i wykonanie odpowiedniej do założeń całego systemu sieci kanalizacyjnej (opisanej w PFU) liczby tłoczni i przepompowni przydomowych.

**Ad. 2**

Zamawiający informuje, że nie posiada Projektu Wykonawczego do załączonego i wymienionego w Ad.1 Projektu Budowlanego.