



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W INOWROCLAWIU**

88-100 Inowrocław, Plac Klasztorny 1b

Centrala tel. 52-357-46-57

Sekretariat: 52-357-44-35


52-357-04-03

fax: 52-357-47-10

52-357-44-47

www.psse.inowroclaw.pl

e-mail: psse.inowroclaw@pis.gov.pl



(00)159007734418558263

Znak sprawy: N.HK-5210-199/18

Inowrocław, dnia 22 października 2018 r.

## **OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA**

Na podstawie §21 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

### **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu**

po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych, próbek wody pobranych w dniu 03 września 2018 r. w ramach kontroli wewnętrznej wody przeznaczonej do spożycia, z wodociągu Rojewo, gm. Rojewo, z następujących punktów poboru:

- Wodociąg Rojewo, SUW Rojewo, studnia nr 3, kran
- Wodociąg Rojewo, SUW Rojewo, studnia nr 4, kran
- Wodociąg Rojewo, SUW Rojewo, studnia nr 5, kran
- Wodociąg Rojewo, Rojewo, sieć, Urząd Gminy Rojewo, kran w ostatniej łazience na poziomie „0”
- Wodociąg Rojewo, sieć, SP Rojewice, kran w kuchni
- Wodociąg Rojewo, sieć, świetlica w Liszkowie, kran w kuchni pod oknem
- Wodociąg Rojewo, Stacja Uzdatniania, kran na hali

przeprowadzonymi przez:

-Labotest – Laboratorium Analiz Fizykochemicznych – Marek Kozicki, zawartymi w sprawozdaniach z badań wody o numerach: 1513/2018, 1514/2018, 1515/2018, 1516/2018, 1517/2018, 1518/2018, 1744/2018, z dnia 12 września 2018r.,

-Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Toruniu, zawartymi w sprawozdaniach z badań wody o numerach: 1636/S/HK/2018, 1637/S/HK/2018, 1638/S/HK/2018, 1639/S/HK/2018, 1640/S/HK/2018, 1641/S/HK/2018, 1635/S/HK/2018, z dnia 07 września 2018r.

**STWIERDZA**  
**przydatność wody do spożycia**  
**z wodociągu Rojewo**  
**należącego do Urzędu Gminy Rojewo**  
**88-111 Rojewo**

## Uzasadnienie

Jakość wody (kody próbek: 3637/18, 3638/18, 3639/18, 3633/18 – w badanym zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym) odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach nr 1A tab.1, 1C tab. 1 i tab.2, oraz parametrach grupy B rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

-Woda surowa (studnie nr: 3,4,5) jakość wody (kody próbek: 3634/18, 3635/18, 3636/18) wykazuje przekroczenia w zakresie manganu, amonowego jonu, mętności i żelaza. Po uzdatnieniu osiąga prawidłowe wartości parametrów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W INOWROCŁAWIU

*mgr inż. Katarzyna Krzymińska-Żeromska*

Otrzymują:

1.Urząd Gminy Rojewo, Rojewo 8, 88-111 Rojewo

Do wiadomości:

1.A/a