



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W INOWROCŁAWIU**

88-100 Inowrocław, Plac Klasztorny 1b

Centrala tel. 52-357-46-57

52-357-04-03


52-357-44-47

Sekretariat: 52-357-44-35

fax: 52-357-47-10

www.psse.inowroclaw.pl

e-mail: psse.inowroclaw@pis.gov.pl



Znak sprawy: N.HK-5210-241/18

Inowrocław, dnia 13 grudnia 2018 r.

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA

Na podstawie §21 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu

po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych, próbek wody pobranych w dniu 03 grudnia 2018 r. w ramach kontroli wewnętrznej wody przeznaczonej do spożycia, z wodociągu Rojewo, gm. Rojewo, z następujących punktów poboru:

- Wodociąg Rojewo, Rojewo, sieć, Urząd Gminy Rojewo, pomieszczenie socjalne, kran
- Wodociąg Rojewo, sieć, Rojewice, szkoła,
- Wodociąg Rojewo, sieć, Ściborze, szkoła, pomieszczenie socjalne,

przeprowadzonymi przez: Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu zawartymi w sprawozdaniach z badań wody o numerach: L.HK-632-445/N/18, L.HK-632-444/N/18, L.HK-632-443/N/18 z dnia 6 grudnia 2018r.

STWIERDZA
przydatność wody do spożycia
z wodociągu Rojewo
należącego do Urzędu Gminy Rojewo
88-111 Rojewo

Uzasadnienie

Jakość wody (kody próbek: 820/N/18, 821/N/18, 818/N/18, 819/N/18, 816/N/18, 817/N/18 w badanym zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym) odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach nr 1A tab.1, 1C tab. 1 i tab.2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W/w ocena jakości wody do spożycia dotyczy wodociągu Rojewo gm. Rojewo o wydajności rzeczywistej 742,9 m³/dobę i około 3901 osób zaopatrywanych w wodę. Woda uzdatniania jest metodami: cedzenia, filtrowania, odmanganiania, odżelaziania, dezynfekcją chemiczną i napowietrzaniem.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W INOWROCŁAWIU
mgr inż. Katarzyna Krzemińska-Żeromska

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Rojewo, Rojewo 8, 88-111 Rojewo

Do wiadomości:

1.A/a