



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W INOWROCŁAWIU**

88-100 Inowrocław, Plac Klasztorny 1b

Centrala tel. 52-357-46-57
52-357-04-03
52-357-44-47

Sekretariat: 52-357-44-35
fax: 52-357-47-10
www.psse.inowroclaw.pl
e-mail: psse.inowroclaw@pis.gov.pl



Znak sprawy: N.HK-5210-51/19

Inowrocław, dnia 06 marca 2019 r.

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie §21 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu

po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych, próbek wody pobranych w dniu 5 lutego 2019 r. w ramach kontroli wewnętrznej wody przeznaczonej do spożycia, z wodociągu Rojewo, gm. Rojewo, z następujących punktów poboru:

- Wodociąg Rojewo, sieć, Szkoła Podstawowa w Ściborzu, kran w łazience
- Wodociąg Rojewo, sieć, Szkoła Podstawowa w Rojewicach, kran w Sali „zerówki”
- Wodociąg Rojewo, Stacja Uzdatniania Wody Rojewo

przeprowadzonych przez:

- Labotest – Laboratorium Analiz Fizykochemicznych – Marek Kozicki, ul. Marii Skłodowskiej Curie 61-67 zawartych w sprawozdaniach z badań wody o numerach 156/2019, 157/2019 z dnia 12 lutego 2019 r.; nr 222/2019 z dnia 22 lutego 2019 r.,
- Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń, zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr 215/S/HK/2019, 217/S/HK/2019, 218/S/HK/2019 z dnia 11 lutego 2019 r.,
- Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice, zawartych w raporcie z badań nr 4142/LB/2019 z dnia 20 lutego 2019 r.,
- Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz, zawartych w sprawozdaniu z badań wody o numerze L.9051.1.32.1.19/LHŻ z dnia 14 lutego 2019 r.

STWIERDZA

**przydatność wody do spożycia
z wodociągu Rojewo, gm. Rojewo
należącego do Urzędu Gminy Rojewo
88-111 Rojewo**

Uzasadnienie

Jakość wody (kody próbek: 259/19, 260/19, 257/19 – w badanym zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym; kod próbki: 48/S/W – w badanym zakresie fizykochemicznym) odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach nr 1A tab.1, 1B, 1C tab. 1 i tab.2 oraz 1D tab.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W/w ocena jakości wody do spożycia dotyczy wodociągu Rojewo gm. Rojewo o wydajności rzeczywistej 742,9 m³/dobę i około 3901 osób zaopatrywanych w wodę. Woda uzdatniania jest metodami: cedzenia, filtrowania, odmanganiania, odżelaziania, dezynfekcją chemiczną i napowietrzaniem.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W INOWROCŁAWIU
Krzysztof
mgr inż. Katarzyna Krzywicka-Leromska

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Rojewo, Rojewo 8, 88-111 Rojewo

Do wiadomości:

1.A/a